

СОГЛАСОВАНО:

Зам руководителя

Управление Роспотребнадзора по РБ
/С.С. Ханхареев/

« 30 » ноября 2011 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Комитета по образованию
Администрации г. Улан-Удэ

« 17 » ноября 2011 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ №37»

г. Улан-Удэ
/М.В. Хамеруева/

« 17 » ноября 2011 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

приведение в соответствие с требованиями СанПиН _____

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

Организация (учреждение) _____

МБОУ «СОШ №37» г. Улан-Удэ

по выявленным нарушениям санитарного законодательства, указанных при проверке школы.

<i>№ п/п</i>	<i>№ пункта СанПиН</i>	<i>Краткое описание (наименование) выявленного санитарного правонарушения</i>	<i>Мероприятия по устранению нарушений</i>	<i>Источник финансирования</i>	<i>Сметная стоимость</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Ответственный исполнитель</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01	монтаж системы механической приточно-вытяжной вентиляции во всех производственных цехах пищеблока	составление плана монтажа системы вентиляции; монтаж вентиляции;	бюджет	255,0 тыс. руб.	июль 2012г.	зам. дир. по АХЧ
2	п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08	монтаж системы горячего водоснабжения	составление сметной документации; монтаж системы ГВС в пищеблок;	бюджет	472,0 тыс. руб.	июль 2012г.	директор ОУ, зам. дир. по АХЧ
3	СанПиН 2.4.5.2409-08	приобретение технологического оборудования	закупка недостающего технологического	бюджет	258,0 тыс. руб.	май 2012г.	директор ОУ, зам. дир. по АХЧ
4	СанПиН 2.4.2.2821-10	устройство санитарных узлов	составление сметной документации; ремонт туалетных комнат;	бюджет	350,0 тыс. руб.	июль 2012г.	зам. дир. по АХЧ

Дата окончательного отчета в Управление Роспотребнадзора по РБ август 2012 г.