



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 37
тел: (3012) 21- 26- 80, E-mail: eteo3709@burnet.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,
тел: (3012) 21-32-20, 21-09-78, факс (3012) 21-12-54, E-mail: ogpn-gd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«19» января 2012 года

МОУ СОШ № 37

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Думнова А.Н. №6 от « 10 »января 2012 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. «16» января 2012г. по 16 ч. 30 мин. « 19 »января 2012 г. проведена плановая проверка территории, зданий и помещений Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ п.Аэропорт 3 ОГРН 1020300966180 заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Поплавской Оксаной Владимировной

совместно с директором МОУ СОШ №37 Хамеруевой Мариной Владимировной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Имеющаяся пожарная сигнализация частично неисправна а именно в спортзале. Не оборудовано помещение склада столовой, размещенного в бывшей холодильной камере системой АПС.	Основание: ППБ 01-03 п. 98, НПБ 110-03 п.3	01.05.2012	
2	Электросети выполнены с нарушением требований Правил устройства электроустановок в помещении вахты , учительской начальной школы.	Основание ППБ 01-03 п. 57	01.05.2012	
3	Допускается хранение сгораемых предметов мебели в подвале школы.	Основание: ППБ 01-03 п. 3 ,ППБ-101-89 п.2.1.19	01.05.2012	

4	Высота дверного проема кухни не соответствует требованиям.	Основание: ППБ 01-03 п.3,51 СНиП 21-01-97* п.6.16*	01.05.2012	
5	Помещение актового зала не оборудовано вторым эвакуационным выходом.	Основание: ППБ 01-03 п. 3,50 СНиП 21-01-97* п. 13*	01.05.2012	
6	Не оборудованы двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	Основание: ППБ 01-03 п. 3 ППБ 101-89 п. 2.1.11	01.05.2012	
7	Допускается хранение посторонних предметов в электрощитовой.	Основание: ППБ 01-03 п. 57, ПУЭ	01.05.2012	
8	На пути эвакуации столовой имеется порог в местах прохождения отопительных коммуникаций.	Основание: ППБ 01-03 п. 53	01.05.2012	
9	Имеющиеся планы эвакуации выполнены с нарушением ГОСТа Р12.2.143-2009	Основание: ППБ 01-03 п.3,16, ГОСТ Р12.2.143-2009	01.05.2012	
10	Допускается хранение товаро-материальных ценностей в складских помещениях школы без учета их пожароопасных физико-химических свойств.	Основание: ППБ 01-03 п. 498	01.05.2012	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель главного госинспектора г. Улан-Удэ
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Поплавская О.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



« 19 » января 2012 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
« 19 » января 2012 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99